



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-67, E-mail: ugnp@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Заволжскому району г. Ярославля
(г. Ярославль, ул. 1-я Яковлевская, д.2, тел.: (4852) 24-64-17)

Предписание № 6/ 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению
гимназии № 3

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Заволжского района г. Ярославля по пожарному надзору Ракушкина В.Г. № 6 от 26.01.2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 03.02.2015 года по 13.02.2015 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Заволжского района г. Ярославля по пожарному надзору капитаном внутренней службы Яшиной Анной Юрьевной на территории, в зданиях и в помещениях МОУ гимназия № 3 по адресу: г. Ярославль, ул. Саукова, д.5

совместно с заместителем директора по АХР Обедкиной Е.В.

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в мероприятиях по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Наружная лестница эвакуационного выхода из помещений кухни не оборудована ограждениями с перилами	<u>Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</u> <u>СНиП 21-01-97* п. 6.28*</u> 6.28* В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.	01.02.2016	

2	Выходы на кровлю не оборудованы противопожарными люками 2-го типа	<p align="center"><u>СНиП 21-01-97* п.8.4*</u></p> <p>8.4* ...В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.</p>	01.02.2016	
---	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Заволжского района
г. Ярославля по пожарному надзору
Яшина А. Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 13 » 02 2015г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]
(подпись)

Тадунцов Т. А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » февраля 2015г.