

**Отдел охраны труда и безопасности МКУ ЦОФ департамента образования мэрии
города Ярославля**

**СПРАВКА
по результатам плановой проверки соблюдения трудового законодательства
по охране труда в МОУ «Гимназия № 3»**

город Ярославль
(место составления акта)

22.03.2021 года
(дата составления акта)

Плановые мероприятия проведены 11.03.2021г. по адресу: г. Ярославль, ул. Саукова, д. 5

Цель проверки: исполнение законодательства и других нормативных правовых актов по вопросам охраны труда.

Форма проверки: инспекционный контроль с использованием методов документального контроля, обследования и наблюдения за фактическим состоянием проверяемого образовательного учреждения.

Основание проверки: мониторинг обеспечения антитеррористической безопасности и охраны труда в МОУ, в соответствии с планом работы отдела охраны труда и безопасности на 2021 год

Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю:

М. И. Смирнова, главный специалист (инженер) отдела охраны труда и безопасности МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля;

М. К. Емелина, ведущий специалист (инженер) отдела охраны труда и безопасности МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля;

В присутствии должностных лиц учреждения:

О. Ю. Худиев, зам. директора по ОБ МОУ «Гимназия № 3»;

А. Г. Ахметова, зам. директора по АХР МОУ «Гимназия № 3».

В ходе проверки проанализированы документы по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

Сведения о результатах плановых мероприятий по инспекционному контролю:

№ п/п	Изложение существа выявленных нарушений с указанием нарушенных законодательных и иных нормативных правовых актов
1	Инструкция по ОТ при эксплуатации электроустановок до 1000 В не пересмотрена в связи с выходом нового Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», основание Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утвержденные первым заместителем Министра труда и социального развития РФ 13.05.2004 г., ГОСТ 12.0.004.-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
2	Вновь принятые сотрудники не прошли обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после приема на работу, основание ГОСТ 12. 0.004-15 «Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»

3	Периодические медицинские осмотры работников с вредными условиями труда класс 3.1 проведены не полностью (согласно СОУТ), основание Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых ..., прил. 1 3.12(световая среда), п.4.1(тяжесть труда)
4	Программы проведения противопожарных инструктажей не пересмотрены в связи с новым Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.
5	Табличка с направлением движения к гидранту не имеет светоотражающей поверхностью либо светового указателя, подключенного к сети электроснабжения, основание п. 48 Постановления правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.
6	Не проведено испытание эвакуационных лестниц, основание п. 17 б Постановления правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.
7	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, основание Постановление правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:


№ п/п	Перечень рекомендаций об устранении выявленных нарушений
1	Пересмотреть инструкцию по ОТ при эксплуатации электроустановок до 1000 В в связи с выходом нового Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», основание Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утвержденные первым заместителем Министра труда и социального развития РФ 13.05.2004 г., ГОСТ 12.0.004.-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
2	Вновь принятым сотрудникам проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после приема на работу, далее 1 раз в 3 года, основание ГОСТ 12. 0.004-15 «Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
3	Периодические медицинские осмотры работников с вредными условиями труда класс 3.1 проводить в полном объеме (согласно СОУТ), основание Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых ..., прил. 1 3.12(световая среда), п.4.1(тяжесть труда)
4	Программы проведения противопожарных инструктажей пересмотреть в связи с новым Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.
5	Табличка с направлением движения к гидранту должна иметь светоотражающую поверхность либо световой указатель, подключенный к сети электроснабжения, и включенный в ночное время или постоянно, основание п. 48 Постановления правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.
6	Провести испытание эвакуационных лестниц, основание п. 17 б Постановления правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.

7	Завести и использовать в работе журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, основание Постановление правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.
---	--

Директору МОУ «Гимназия № 3» предлагается предоставить план устранения выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. План устранения выявленных нарушений предоставить в отдел охраны труда и безопасности МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля в срок до 22.04.2021 г.


Смирнова М.И.


Емелина М.К.

Справку получил  Т.А. Тадышева дата 22.03.2021 г.